

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

### nr 17/2014

1. Producent wyrobu:  
Producent: **Frese A/S, Sorovej 8, DK-4200 Slagelse, Dania**  
Importer: **Danpo Radosław Brodzicz, Ul. Serbska 4, 61-696 Poznań**
2. Nazwa wyrobu:  
**Automatyczny regulator przepływu z siłownikiem, z funkcją kontroli przepływu i stabilizacji ciśnienia**  
**Frese Optima Compact DN10 – DN50**
3. Klasyfikacja wyrobu:  
**PKWiU 29.13.13-57.11**
4. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu:  
**Regulacja przepływu w instalacjach grzewczych, ciepłowniczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych**
5. Specyfikacja techniczna.  
Dokument odniesienia:  
  
**Polska norma PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.”**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:  
**Frese Optima Compact DN10 – DN50**  
  
Maksymalne ciśnienie robocze: PN25  
Zakres temperatury czynnika: od -10 °C do 120 °C  
Maksymalne ciśnienie różnicowe: 400 kPa  
Średnice: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Poznań, 02.12.2014

.....  
(miejsce i data wydania)

mgr Radosław Brodzicz

Właściciel

.....  
(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

